Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Сочинском филиале
Е. В. Чехвалова
М. П.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 22.04.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 4828/30 «26» 09 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
Здания, строения, сооружения, и (или) помещения, используемые для осуществления медицинской деятельности
Федеральным государственным бюджетным учреждением санаторий «Юность» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Фактический адрес: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, Курортный проспект, д. 103/3.

Производство экспертизы начато: 28.08.2025г. 15:00ч.
Производство экспертизы окончено: 25.09.2025г. 15:00ч.

1. Основание: заявление № 5515/1404/ОИ от 28.08.2025г.
2. Заявитель: ФГБУ санаторий «Юность» Минздрава России.
Юридический адрес: 354008, Краснодарский край, г Сочи, ул Виноградная, д. 33А
ИНН 2319008819
ОГРН 1022302836654
Фактический адрес: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, Курортный проспект, д. 103/3.
3. Разработчик: нет.
Юридический адрес: нет.
Фактический адрес: нет.
4. Цель экспертизы: оценка соответствия оказываемых работ и услуг (медицинская деятельность) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам:
- раздел II, IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»,
- раздел IV, X СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,
- раздел III, V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

АО «КБИ», г. Краснодар, ИНН 2308059160, ф4, (1089), 03.24, т. 10000.

5. Перечень рассмотренных материалов:

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет ИНН/КПП 2319008819/232001001;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1022302836654;
- копия правовых документов на пользование помещением (постановление администрации города Сочи о закреплении в постоянное пользование земельного участка под санаторный комплекс № 279/3 от 20.04.1998г. Выписка из ЕГРН от 04.03.2025г. кадастровый номер 23:49:0302035:1107);
- копия выписки из ЕГРЮЛ от 25.08.2025г., ОГРН 1022302836654;
- копия решения о назначении директора № 191 пк от 29.06.2022г.;
- копия устава;
- копия планировка помещений – технический паспорт БТИ;
- виды медицинской деятельности:

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

- педиатрии
- организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии.
- копия списка медицинского оборудования;
- копия программы лабораторно-производственного контроля;
- копия приказа «Об утверждении графика работы» №75/П от 14.05.2025г.;
- копия схемы по обращению с медицинскими отходами, приказ о назначении ответственного по обращению с медицинскими отходами № 151/П от 12.07.2025г.;
- копия договора на водоснабжение и водоотведение с МУП г. Сочи «Водоканал» № 787 от 30.01.2025г.;
- копия договора на энергоснабжение с ПАО «ТНС энерго Кубань» №№211609, 266287 от 28.12.2024г.;
- копия контракта на оказание услуг по отпуску (потреблению) тепловой энергии №14/25Ю от 30.01.2025г.;
- копия договора на вывоз ТБО и промышленных отходов с АО «Крайжилкомресурс» № БО25-Х/20536 от 28.12.2024г.;
- копия контракта на сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание и утилизацию медицинских отходов класса «Б» с ООО «Агентство «Ртутная безопасность» № 529-40/25Ю от 28.01.2025г.;
- копия контракта на сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание и утилизацию медицинских отходов класса «Г» с ООО «Агентство «Ртутная безопасность» № 529-40/25Ю от 28.01.2025г.;
- копия договора на проведение дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ с ООО «ККЛ» № 119 от 23.12.2024г., копия лицензии № 23.КК.08.003. Л.000010.10.24;
- копия контракта на стирку белья в прачечной с ИП Жадовской Н.А. №112.;
- копия контракта на обслуживание систем вентиляции, кондиционирования воздуха с ООО «Гигиенист» №115/25Ю от 14.04.2025г., акт по проведению работ по пуско-наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха, выполненный ООО «Гигиенист»;
- копия договора на выполнение лабораторно-производственного контроля с Сочинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиене и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 211/25-35/25Ю от 14.01.2025г.;
- протокол измерений освещенности № 255.25 хбо от 16.09.2025г. аккредитованного испытательного лабораторного центра (ИЛЦ) Сочинского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

АО «КБИ», г. Краснодар, ИНН 2308059160, а4, (637), 04.25, т. 45000.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № №RA RU.21AB24 дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице от 07.08.2015 г.;
- протокол измерений параметров микроклимата № 272.25 хбм от 16.09.2025г. аккредитованного испытательного лабораторного центра (ИЛЦ) Сочинского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № №RA RU.21AB24 дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице от 07.08.2015 г.;
- протокол испытаний воды питьевой № 23-01-30/64137-25 от 12.09.2025г. аккредитованного испытательного лабораторного центра (ИЛЦ) Сочинского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № №RA RU.21AB24 дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице от 07.08.2015 г.;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования от 10.09.2025г.;

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

В ходе обследования медицинской организации установлено: медицинская организация ФГБУ санаторий «Юность» Минздрава России располагается в нежилых помещениях подвального, цокольного, первого этажей восьмиэтажного не жилого здания, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, Курортный проспект, д. 103/3, имеются отдельный вход с улицы.

Медицинская деятельность в данных помещениях осуществляется согласно выписке из ЕГРН от 04.03.2025г. кадастровый номер 23:49:0302035:1107, данные помещения на праве оперативного управления принадлежат ФГБУ санаторий «Юность» Минздрава России.

Прилегающая территория благоустроенна, озеленена, освещена, содержится в чистоте.

Архитектурно-планировочные и конструктивные решения помещений обеспечивают оптимальные условия для осуществления лечебно-диагностического процесса, соблюдения санитарно-противоэпидемического режима и труда медицинского персонала. Созданы условия для удобного доступа и комфортного пребывания маломобильных групп населения. Структура, планировка и оборудование помещений обеспечивают поточность технологических процессов и исключают возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности. Размещение помещений медицинской организации обеспечивает соблюдение требований к последовательности (поточности) технологических процессов обработки оборудования, инвентаря, материалов.

Структура, состав, функциональное назначение и площади помещений определены мощностью и видами деятельности организации.

Виды деятельности (медицинская деятельность).

Работы (услуги) выполняемые:

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
- педиатрии
- организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии.

Набор и площади помещений следующие:

Подвальный этаж: помещение хранения уборочного инвентаря, моющих и дез средств (номер по техническому паспорту – 2) – площадью 8,8 кв.м.;

Цокольный этаж: кабинет врача педиатра (номер по техническому паспорту - 2) – площадью 11,9 кв.м.; помещение временного хранения медицинских отходов (номер по техническому паспорту – 35, 36, 37) – площадью 9,7 кв.м.; туалет с умывальником для детского населения (номер по техническому паспорту – 6,7,10,11) – площадью 8,9 кв.м.;

АО «КБИ», г. Краснодар, ИНН 2308059160, эл. (837), 04 25, т. 45000.

Первый этаж: процедурный кабинет (номер по техническому паспорту – 5) – площадью 11,2 кв.м., кабинет специалиста по организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии (номер по техническому паспорту - 9) – площадью 10,5 кв.м., палата на 1 койку с туалетом, душевой и умывальником при палате (номер по техническому паспорту - 76) – площадью 13,3 кв.м., палата на 1 койку с туалетом, душевой и умывальником при палате (номер по техническому паспорту - 77) – площадью 11,5 кв.м., пост дежурной медицинской сестры – площадью 15,7 кв.м., комната персонала (номер по техническому паспорту – 8) – площадью 11,2 кв.м.; помещение для хранения грязного белья (номер по техническому паспорту – 51) – площадью 2,9 кв.м., помещение для хранения чистого белья (номер по техническому паспорту – 29) – площадью 15,6 кв.м., туалет с умывальником для персонала (номер по техническому паспорту – 14,15) – площадью 13,1 кв.м.,

Площадь помещений (процедурного кабинета, врача педиатра, специалиста по организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии) уменьшены с учетом 15 %.

Общая площадь помещений – 144,3 кв.м. Высота помещений 3,0 м.

Питание пациентов будет осуществляться согласно контракту по организации лечебного питания для пациентов (аутсорсинг) № 108 от 14.10.2024г., заключенного между ФГБУ санаторий «Юность» и ООО «Комбинат здорового питания». Приготовление пищи осуществляется организацией общественного питания ООО «Комбинат здорового питания» на пищеблоке на базе ФГБУ санаторий «Юность». Прием пищи осуществляется в обеденном зале ФГБУ санаторий «Юность».

Кладовая для чистого белья оборудована стеллажами с влагоустойчивой поверхностью для проведения влажной уборки и дезинфекции. Центральная кладовая для грязного белья оборудована напольными стеллажами, умывальником, вытяжной вентиляцией и устройством для обеззараживания воздуха. Транспортировка чистого белья из прачечной и грязного белья в прачечную осуществляется в упакованном виде, выделенном автотранспорте организации оказывающей услуги стирки белья.

Для внутренней отделки помещений использованы материалы в соответствии с функциональным назначением помещений. Характеристика кабинета: отделка помещения соответствует функциональному назначению (пол – кафель, ламинат, стены – окраска, кафель (процедурный кабинет, санузлы, помещение временного хранения медицинских отходов, хранения уборочного инвентаря, моющих и дез средств, помещение для хранения грязного белья), потолок – окрашен, панели ПВХ. Поверхность стен, полов и потолков помещений гладкая, без дефектов, без следов протекания и признаков поражений грибком, легкодоступная для влажной уборки и устойчивая к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. В помещении хранения грязного белья, временного хранения медицинских отходов, отделка помещений влагостойкая на всю высоту помещений. Элементы потолков зафиксированы без возможности сдвигания при уборке.

Медицинская деятельность оказывается только проживающим на территории санатория.

Медицинская организация оборудована централизованным водопроводом, канализацией. Горячее водоснабжение- централизованное. Имеется резервный источник горячего водоснабжения – электрический бойлер. В медицинских кабинетах, помещении для хранения грязного белья установлены моечные ванны, в процедурном кабинете установлена двухсекционная моечная раковина, в помещении временного хранения медицинских отходов, хранения уборочного инвентаря, моющих и дез средств установлены поддон с гибким шлангом, раковина для рук, в комнате персонала имеется раковина для рук, душевая. Раковины оборудованы смесителями с локтевым управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом.

Имеются раздельные туалеты для персонала и детского населения. Туалеты обеспечены туалетной бумагой, средствами для мытья и сушки рук.

АО «КБИ», г. Краснодар, ИНН 2308059160, ул. (837), 04 25, т. 46000.

Инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения во всех помещениях проложены в закрытых коробах.

Вентиляция – естественная, через оконные, дверные проемы. В медицинских кабинетах естественная, посредством открывающихся оконных проемов. Вентиляция санузлов, помещения временного хранения медицинских отходов, хранения уборочного инвентаря, моющих и дез средств, помещения для хранения грязного белья - вытяжная вентиляция без организованного притока. Механическое оборудование вытяжных систем вентиляции устанавливается под потолком в шумоизолированном корпусе в не помещений с постоянным присутствием людей, отдельно от других систем вентиляции. Воздухообмен помещений выполнен в соответствии с прил.3 СП 2.1.3678-20.

Для поддержания постоянной температуры имеются кондиционеры, сплит-системы. Представлен договор на обслуживание системы вентиляции и кондиционирования. Проведено обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом помещений в эксплуатацию, акт о проведении работ по пуско-наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха от 04.2025г.

В медицинских кабинетах, помещении временного хранения медицинских отходов, помещении для хранения грязного белья установлены рециркулятор-облучатель бактерицидный ультрафиолетовый ОРБ-1Н (Pozis), РБ-18-«Я-ФП»-01, РБ-07 «Я-ФП», СОБР-1, СОБР-2, СОБР-4.

Для проверки эффективности работы, а также очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования заключен договор с ООО «Гигиенист» №115/25Ю от 17.04.2025г.

Отопление – централизованное. Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. Обеспечен свободный доступ для текущей эксплуатации и уборки. Имеются сплит-системы.

Медицинская организация обеспечена искусственным (светодиодные светильники по 18,0-20,0 Вт) и естественным (с помощью оконных проемов) освещением. Светильники общего освещения помещений, расположенные на потолке имеют сплошные (закрытые) рассеиватели. На окнах жалюзи, выполненные из материалов, поддающихся влажной уборке и дезинфекции. Во всех кабинетах с постоянным пребыванием работников имеется естественное и искусственное освещение. Без естественного освещения организованы помещения, предусмотренные п. 4.6.2 СП 2.1.3678-20: туалеты, помещение временного хранения медицинских отходов, хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.

Медицинская организация обеспечена необходимым медицинским оборудованием (анализатор гематологический ЭЛИТЕ 3, четырехканальный коагулометр, деионизатор воды, микроскоп бинокулярный, теплотелевизионный регистратор, центрифуга медицинская, анализатор биохимический, насос инфузионный, термостат ТВ-80-1 ПЗ-К, дефибриллятор Primedik HeartSave (M250), преобразователь измерительный биоэлектрических и биомеханических сигналов организма человека для работы с ПК с целью лечения больных по методу биологической обратной связи ПБС-БОС (ОПД), люминометр System SURE Plus, анализатор мочи Urine Analyzer CL-50 Plus, холодильник фармацевтический «Бирюса 350К», полуавтоматический биохимический анализатор, шкаф вытяжной ММЛ, кровать термомассажная, коктейлер кислородный «Armed», весы ВМЭН 150-50/100-Д-А напольные электрические, аппарат для измерения артериального давления, чемодан-укладка (футляр) медицинской скорой помощи, бикса, языкодержатель, стетоскоп, ножницы, штатив для в/венных вливаний, медицинская мебель). Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебель гладкая, устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Имеется мягкий инвентарь, спецодежда, перчатки.

Дезинфицирующими и моющими средствами обеспечены в соответствии с фактической потребностью, имеется 2-х месячный запас дезинфицирующих средств. Дезинфицирующие средства, сопроводительная документация имеется, режим дезинфекции будет осуществляется

АО «КБИ», г. Краснодар, ИНН 2308059160, а4, (837), 04.25, т. 45000.

согласно прилагаемым инструкциям. Для дезинфекции изделий медицинского назначения, ветоши, для обеззараживания уборочного инвентаря, обеззараживания отходов класса Б выделены отдельные емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств. Емкости с рабочими растворами дезсредств снабжены плотно прилегающими крышками, имеют четкие надписи с указанием дезсредства, даты приготовления, концентрации, назначения. Приготовление дезинфицирующих растворов будет проводиться перед применением, хранение дезсредств будет осуществляется отдельно.

Обработка и стерилизация инструментов не требуется. В процедурном кабинете используется разовый инструментарий и материал. Для дезинфекции имеется дезинфицирующее средство «Альфасептин», «Хлорэксель».

Для обработки рук персонала имеется кожный антисептик «Мастерсепт», мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом «Дезафлор», дезинфицирующие салфетки «Амицидон специаль».

Для обеззараживания воздуха в медицинских кабинетах, помещении временного хранения медицинских отходов используются рециркулятор-облучатель бактерицидный ультрафиолетовый ОРБ-1Н (Pozis), РБ-18-«Я-ФП»-01, РБ-07 «Я-ФП», СОБР-1, СОБР-2, СОБР-4.

В медицинском учреждении образуются следующие виды отходов – отходы класса «А», отходы класса «Б», отходы класса «Г».

Отходы класса «А» собираются в многоразовые емкости с вложенными белыми одноразовыми пакетами. При заполнении на ¾ (но не реже одного раза в смену) пакеты с отходами перемещаются на площадку для сбора и вывоза ТКО, помещаются в контейнеры для ТКО. Вывоз отходов производится специализированной организацией в соответствии с договором на вывоз ТБО и промышленных отходов с АО «Крайжилкомресурс» № БО25-Х/20536 от 28.12.2024г.

Отходы класса «Б» в местах образования собираются в многоразовые емкости с вложенными желтыми одноразовыми пакетами, острый инструментарий собирается в одноразовую твердую упаковку желтого цвета. После заполнения одноразового пакета не более чем на ¾, пакет закрывается с помощью бирок-стяжек, твердые (непрокалываемые) емкости закрываются крышками. Дезинфекция многоразовых емкостей для сбора медицинских отходов класса Б проводится ежедневно. После проведения дезинфекции медицинских отходов класса Б медицинские отходы упаковываются в одноразовые емкости (баки) и маркируются «Отходы. Класс Б» с указанием названия организации, ее структурного подразделения, даты дезинфекции и фамилии лица, ответственного за сбор и дезинфекцию медицинских отходов. Отходы класса Б хранятся в специально выделенном помещении (помещение временного хранения медицинских отходов) до последующего вывоза специализированной организацией. Вывоз отходов производится специализированной организацией в соответствии с договором на сбор, транспортировку, обезвреживание отходов классов «Б» с ООО «Агентство «Ртутная безопасность» № 529-40/25Ю от 28.01.2025г.

Отходы класса «Г» (использованные ртутьсодержащие приборы, лампы, оборудование) собираются в специальные закрывающиеся металлические контейнеры белого цвета с плотно прилегающими крышками с маркировкой «Отходы. Класс Г» и хранятся до последующего вывоза специализированной организацией в помещении временного хранения медицинских отходов. Вывоз отходов производится специализированной организацией в соответствии с договором на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещению (хранению) отходов I-IV класса опасности с ООО «Агентство «Ртутная безопасность» № 529-40/25Ю от 28.01.2025г. Искусственное освещение представлено светодиодными лампами. Использованные лампы собираются в промаркированную емкость с плотно прилегающей крышкой, установленную в помещении временного хранения медицинских отходов.

Выделен уборочный инвентарь, промаркирован, хранится в отдельном помещении, будет использоваться по назначению. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря. Влажная уборка будет проводиться 2 раза в день с

АО «КЕИ», г. Краснодар, ИНН 2308059160, эл. (837), 04-25, т. 45000.

использованием моющих и дезинфицирующих средств. По окончанию уборки весь уборочный инвентарь в специально выделенном помещении промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфицирующими средствами.

Заведена медицинская документация: журнал приготовления дезрастворов, журнал генеральных уборок, журнал кварцевания.

Имеется аптечка для оказания первой медицинской помощи, а также для профилактики ВИЧ-инфекции.

Условия для персонала созданы. Имеется комната отдыха, оборудованная двухсекционными закрывающимися шкафами, обеспечивающими раздельное хранение домашней и рабочей одежды персонала. Медицинский персонал обеспечен комплектами сменной одежды (халаты, шапочки, сменной обувью) не менее чем 3 комплекта.

Стирка одежды персонала будет осуществляется централизованно, по договору с прачечной.

В помещениях нет насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. Межэтажные перекрытия, перегородки, стыки между ними и отверстия для прохождения инженерных коммуникаций и проводок непроницаемы для грызунов.

Для проведения лабораторных исследований и измерений имеется договор с аккредитованным лабораторным центром Сочинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» на проведение лабораторно-производственного контроля, программа лабораторного контроля. Лабораторно-производственный контроль проводится согласно имеющейся ППК и заключенному договору.

В хозяйственной зоне на собственной территории оборудована контейнерная площадка для твердых бытовых отходов. Контейнерная площадка с твердым покрытием и въездом со стороны улицы, защищена от постороннего доступа имеет ограждение и навес. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке установлено 2 контейнера с крышкой. Вывоз мусора осуществляется в соответствии с договором с АО «Крайжилкомресурс» № БО25-Х/20536 от 28.12.2024г.

Результаты измерений метеорологических факторов (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха), результаты измерений освещенности (искусственной освещенности) соответствуют раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты испытаний воды питьевой (ОМЧ, ОКБ, E.coli, энтерококки, колифаги, вкус и привкус, запах при 20С, цветность, мутность, водородный показатель, хлориды, нитраты, нитриты, сульфаты, железо, хлор остаточный свободный, аммиак и ионы аммония, жесткость общая) соответствуют раздел III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 раздел IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

7. Выводы: По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения, и (или) помещения, используемые для осуществления медицинской деятельности Федеральным государственным бюджетным учреждением санаторий «Юность» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Фактический адрес: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, Курортный проспект, д. 103/3 **соответствует** требованиям:

АО «КБИ», г. Краснодар, ИНН 2308059160, вн. (837), 04-25, т. 45000.

- раздел II, IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»,

- раздел IV, X СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

- раздел III, V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к